

## Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger

THISION S COMPACT 19.2 H75

7716842224

Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplerings af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU.

Produktdata	Symbol	Enhed	7716842224
kondenserende kedel			ja
anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning			ja
nominel nytteeffekt	Prated	kW	19
årsvirkningsgrad ved rumopvarmning	$\eta_s$	%	92
energieffektivitetsklasse			A
<b>nyttevarmeproduktion</b>			
ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse	$P_4$	kW	18,7
ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse	$P_1$	kW	6,1
<b>virkningsgrad</b>			
ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse	$\eta_4$	%	88,6
ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse	$\eta_1$	%	97,1
<b>supplerende elforbrug</b>			
ved fuld belastning	elmax	kW	0,028
ved dellast	elmin	kW	0,013
i standbytilstand	$P_{SB}$	kW	0,004
<b>andet</b>			
varmetab ved standby	$P_{stby}$	kW	0,068
emission af kvælstofilter (kun for gas og olie)	$NO_x$	mg/kWh	65
lydeffektniveau inde	$L_{WA}$	dB	52
<b>yderligere oplysninger om anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning</b>			
angivet forbrugsprofil			XL
energieffektivitet ved vandopvarmning	$\eta_{wh}$	%	78
energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning			B
dagligt elforbrug (gennemsnitlige klimaforhold)	$Q_{elec}$	kWh	0,170
årligt elforbrug	AEC	kWh	37
dagligt brændselsforbrug	$Q_{fuel}$	kWh	25,510
årligt brændselsforbrug	AFC	GJ	20

# Systemdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger

THISION S COMPACT 19.2 H75

7716842224

Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplerende af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU.

Den energieffektivitet, som angives på dette datablad for produktgrupperingen, afviger muligvis fra den faktiske energieffektivitet efter installationen i en bygning, eftersom denne påvirkes af andre faktorer, så som varmetab i fordelingssystemet og produktdimensioneringen sammenholdt med bygnings størrelse og egenskaber.

Angivelser til beregning af årvirkningsgrad ved rumopvarmning		
I	Værdi for årvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til rumopvarmning	92 %
II	Faktor for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende forsyningsanlæg i en pakke	-
III	Værdien af det matematiske udtryk $294/(11 \cdot \text{Prated})$	-
IV	Værdien af det matematiske udtryk $115/(11 \cdot \text{Prated})$	-

**Årvirkningsgrad ved rumopvarmning for kedel** I =  92 %

**Temperaturstyring (fra datablad for temperaturstyringen)** +  3,0 %

Klasse: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

**Supplerende kedel (fra datablad for kedlen)** ( - I) x 0,1 = ±  %

Årvirkningsgrad ved rumopvarmning (i %)

**Bidrag fra solenergi (fra datablad for solvarmekomponent)** (III x  + IV x ) x 0,9 x ( / 100) x  = +  %

Solfangerstørrelse (i m<sup>2</sup>)

Beholderens vandindhold (i m<sup>3</sup>)

Solfangereffektivitet (i %)

Beholderklasse: A<sup>+</sup> = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

**Supplerende varmepumpe (fra datablad for varmepumpen)** ( - I) x II = +  %

Årvirkningsgrad ved rumopvarmning (i %)

**Bidrag fra solenergi OG supplerende varmepumpe** 0,5 x  **ELLER** 0,5 x  = -  %

(vælg den mindste værdi)

**Årvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg**  95 %

**Klasse for årvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg** **A**

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A<sup>+</sup> ≥ 98 %, A<sup>++</sup> ≥ 125 %, A<sup>+++</sup> ≥ 150 %

**Indbygning af kedel og supplerende varmepumpe med lavtemperatur-varmestrålere (35 °C)?**

**(fra datablad for varmepumpen)**  95 + (50 x II) =  %



# Systemdatatabel med energi- eller prisrelaterede oplysninger

THISION S COMPACT 19.2 H75

7716842224

Angivelser til beregning af energieffektivitet ved vandopvarmning		
I	Værdien for energieffektivitet ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udtrykt i procent	78 %
II	Værdien af det matematiske udtryk $(220 \cdot Q_{ref})/Q_{nonsol}$	-
III	Værdien af det matematiske udtryk $(Q_{aux} \cdot 2,5)/(220 \cdot Q_{ref})$	-

**Energieffektiviteten ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning** I = **1** 78 %

Angivet forbrugsprofil

XL

**Bidrag fra solenergi (fra datatabel for solvarmekomponent)**  $(1,1 \times I - 10\%) \times II - III - I$  = + **2** %

**Energieffektivitet ved vandopvarmning for pakken med anlæg under gennemsnitlige klimaforhold** **3** %

**Klasse for energieffektivitet ved vandopvarmning for pakken med anlæg under gennemsnitlige klimaforhold** **B**

Forbrugsprofil M:	G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 33 %, C ≥ 36 %, B ≥ 39 %, A ≥ 65 %, A <sup>+</sup> ≥ 100 %, A <sup>++</sup> ≥ 130 %, A <sup>+++</sup> ≥ 163 %
Forbrugsprofil L:	G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 34 %, C ≥ 37 %, B ≥ 50 %, A ≥ 75 %, A <sup>+</sup> ≥ 115 %, A <sup>++</sup> ≥ 150 %, A <sup>+++</sup> ≥ 188 %
Forbrugsprofil XL:	G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 35 %, C ≥ 38 %, B ≥ 55 %, A ≥ 80 %, A <sup>+</sup> ≥ 123 %, A <sup>++</sup> ≥ 160 %, A <sup>+++</sup> ≥ 200 %
Forbrugsprofil XXL:	G < 28 %, F ≥ 28 %, E ≥ 32 %, D ≥ 36 %, C ≥ 40 %, B ≥ 60 %, A ≥ 85 %, A <sup>+</sup> ≥ 131 %, A <sup>++</sup> ≥ 170 %, A <sup>+++</sup> ≥ 213 %

## Energieffektivitet ved vandopvarmning

- under koldere klimaforhold: **3** - 0,2 x **2** = %

- under varmere klimaforhold: **3** + 0,4 x **2** = %